



Екз. № 1

ТОВ "ПОЖТЕСТ"

*

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Атестат акредитації № UA 6.001.H.793 від 12.03.2001 р.
наказом НААУ №162 від 12 березня 2007
термін дії атестата подовжено до 11 березня 2008р.

Ліцензія Державного Департаменту пожежної безпеки
МНС України АА № 776996 дійсна по 19.01.2010р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник випробувальної
лабораторії ТОВ "ПОЖТЕСТ"

І. Ф. РАЦИНСЬКИЙ

28" вересня 2007 р.

ПРОТОКОЛ № 88 - 07

**сертифікаційних випробувань на вогнестійкість
огорожувальної конструкції, що виконана з металевих тришарових
стінових панелей з утеплювачем із пінополіуретану,
серійного виробництва
ТОВ "Пантек-виробництво"**

Всього екземплярів – 3 (три)

Екземпляри знаходяться:

екземпляр №1 ТОВ "Пантек-виробництво"

екземпляр №2 ДП ОСБП „ЦентрСЕПРОбудметал”

екземпляр №3 ТОВ „ПОЖТЕСТ”

Київ-2007

Протокол № 88-07 від 28.09 2007 року
Всього аркушів 10 арк. 1
Начальник лабораторії І. Ф. Рацинський

Висновок

Згідно ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" та "Методики випробувань на вогнестійкість огорожувальних будівельних конструкцій", розробленої УкрНДІПБ МВС України, **межа вогнестійкості** зразків огорожувальної конструкції, що виконана з металевих тришарових стінових панелей з утеплювачем із пінополіуретану, серійного виробництва ТОВ "Пантек-виробництво", розмірами 2000мм x 1000мм x 80мм, конструкція яких відповідає опису поданому в п.10 протоколу **становить:**

- **15 (п'ятнадцять) хв.** за ознакою втрати теплоізолюючої спроможності (I);
 - не менше, ніж **31 (тридцять одна) хв.** за ознакою втрати цілісності (E);
 та класифікується за п.п. 9.4.2 ДСТУ Б.В.1.1-4-98* як **EI 15**.

Примітки:

1. Протокол випробування стосується тільки зразків, що були піддані випробуванню.
2. Повне або часткове передрукування протоколу випробувань можливе тільки з дозволу випробувальної лабораторії ТОВ "Пожтест".
3. Копії протоколу чинні тільки після завірення у випробувальній лабораторії ТОВ "Пожтест".

Заступник начальника випробувальної лабораторії ТОВ "ПОЖТЕСТ"

І.С. Гаврилов

Протокол № 88-07-0809 від 27 08 2008 року
 Всього аркушів 1 арк
 Начальник лабораторії І.С. Гаврилов